

114學年度各棟大樓用電度數

A棟總用電 (kWh)	B棟總用電 (kWh)	D. F棟總用電 (kWh)	J棟總用電 (kWh)	K棟總用電 (kWh)	L棟總用電 (kWh)
137,626	91,202	591,551	546,220	101,330	1,942,245
G棟用電 (kWh)	E. I棟總用電 (kWh)	M棟總用電 (kWh)	N棟總用電 (kWh)	O棟總用電 (kWh)	P棟總用電 (kWh)
463,877	609,478	685,774	1,330,392	452,998	500,071
Y棟總用電 (kWh)	H棟總用電 (kWh)	Q棟用電 (kWh)			
1,454	614,322	852,982			

備註:單位填報用電量，如超過下列條件，依規定需提出重大能源改善方案：

- (1). 單項設備耗能量占全校總耗電量3%以上者。
- (2). 單一設備耗能每日大於100kWh(含)者。
- (3). 各單位較去年耗電量增加(含)3%者，依單位預算規劃挑選一項耗能使用設備進行改善。

單位：

承辦人：